

Solicitação de Esclarecimentos

Bocaiúva/MG, 01 de abril de 2021

O Município de Querência – MT

REF.: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, do Município de Juína/MT

Prezados Senhores,

A empresa RENOVAR MEDIÇÃO LTDA, por sua representante legal, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimentos relativa as especificações técnicas dos hidrômetros **Item 3**.

Especificação técnica: Item 3

- No item 3 do edital especifica-se "com relojoaria de alta resistência em cobre e vidro". Esse material do mostrador é mais ideal em regiões que ocorre grande oscilação de temperatura como no Sul. Para demais regiões o padrão é o material de policarbonato. Solicitamos que seja aceito a relojoaria com a cúpula em policarbonato.

Nestes termos, pedimos que esclareça as dúvidas acima e revise as especificações dos hidrômetros para que a Renovar e outras empresas possam elaborar uma proposta fiel a especificação técnica solicitada em Edital.



Renovar Medição LTDA
CNPJ: 37.867.716/0001-09
Liliane Durães Rabelo Costa
Analista de Licitação