



**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO**  
**MUNICÍPIO DE JUÍNA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PEDIDO N.º. 060/2021**

**Órgão:** DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES

**Unidade:** DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES


**Local:** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Para:** DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES

Prezados, vimos por meio deste solicitar, que seja efetuado procedimento para aquisição de Material Filtrante, em atendimento às necessidades desta autarquia, para propiciar o correto funcionamento dos filtros da Estação de Tratamento de Água.

Item	Cód Ug.	Cód TCE	Descrição	Unid	Qtde
01	6335	00035136	AREIA MEDIA PARA LEITO FILTRANTE (0,20 A 0,60 MM)	M3	2,50
02	6336	00035136	AREIA GROSSA PARA LEITO FILTRANTE (0,60 A 2,00 MM)	M3	2,50
03	2176	00026664	CARVAO ANTRACITO PARA TRATAMENTO DE AGUA, GRAO VARIANDO DE 0,9 ATE 1,1 MM, MINIMO 0,8 E MAXIMO 1,19, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM DUREZA DE 3,0 OU MAIOR.	KG	7.500,00
04	6331	00026657	PEDREGULHO - SEIXO ROLADO LAVADO PARA CAMADA DE SUPORTE FILTRO ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, LIMPO E ISENTO DE PARTICULAS LAMINARES - 1/8" A 1/4" - 3,18 A 6,35 MM	M3	2,50
05	6332	00026663	PEDREGULHO - SEIXO ROLADO LAVADO PARA CAMADA DE SUPORTE FILTRO ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, LIMPO E ISENTO DE PARTICULAS LAMINARES - 1/4" A 1/2" - 6,35 A 12,70 MM	M3	2,50
06	6333	00026658	PEDREGULHO - SEIXO ROLADO LAVADO PARA CAMADA DE SUPORTE FILTRO ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, LIMPO E ISENTO DE PARTICULAS LAMINARES - 1/2" A 3/4" - 12,70 A 19,05 MM	M3	2,50
07	6334	00026661	PEDREGULHO - SEIXO ROLADO LAVADO PARA CAMADA DE SUPORTE FILTRO ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, LIMPO E ISENTO DE PARTICULAS LAMINARES - 3/4" A 1.1/2" - 19,05 A 38,10 MM	M3	2,50

Juína/MT, 03 de Setembro de 2021.

  
Ederson Souza Gonçalves  
Chefe da Divisão de Administração  
Portaria 054/2021